

Утверждаю
 Директор
 ГБУ ОО ЗО «СОШ №3»
 Г. Каменка-Днепровская
 А.В. Панкеева
 «21» * 2025 г.

График проветривания кабинета

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

До начала уроков	7.45 – 8.00	сквозное проветривание
После 1 урока	8.45 – 8.55	проветривание
После 2 урока	9.40 – 10:00	проветривание
После 3 урока	10.45 – 11:05	проветривание
После 4 урока	11.50 – 12:00	проветривание
После 5 урока	12.45 – 12.55	проветривание
После 6 урока	13.40 – 13.13:50	сквозное проветривание
Ответственные: заместитель директора по ВР Зубко Ю.С., классные руководители		

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4-10	25-35
От +5 до 0	3-7	20-30
От 0 до -5	2-5	15-25
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10

ПАМЯТКА

ПО ПРОВЕТРИВАНИЮ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Учебные помещения необходимо проветривать во время перемен, согласно действующему расписанию занятий, а рекреационные помещения - во время уроков.

2. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕТРИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Наружная температура, град. С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены
От +10 до +6	4 - 10	25 - 35
От +5 до 0	3 - 7	20 - 30
От 0 до -5	2 - 5	15 - 25
От -5 до -10	1 - 3	10 - 15
Ниже -10	1 - 1,5	5 - 10

3. В теплые дни занятия проводить при открытых фрамугах и форточках.

4. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

- в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях, в актовом зале, столовой, в пищеблоке, в рекреациях, в библиотеке, в вестибюле и гардеробе - 18 - 24°.

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, в учебных мастерских - 17 - 20°

- в медицинском кабинете, в раздевалках спортивного зала - 20 - 22 °.

5. Контроль температурного режима кабинета производить бытовым термометром.

6. Уроки физкультуры необходимо проводить в хорошо аэрируемом зале. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно - два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5 ° С и слабом ветре.

7. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводить при открытых 1-3 фрамугах, а сквозное проветривание - во время перемен при отсутствии обучающихся.

8. При достижении в помещении температуры воздуха плюс 14° проветривание зала следует прекращать.